



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210721-0191

Saltillo Coah. Miercoles 21 de Julio del 2021

ID 308

PROVEEDOR ID 1550 - COMSYSTEM S.A. DE C.V., R.F.C: COM141023QJ2 , Teléfono 555 751 46 53, Direccion: Calle TENOCHTITLAN No. 137 MORELOS, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06200	FACTURAR A Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx	EFFECTUAR ENTREGA EN: Almacen Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Angel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258, Saltillo, Coahuila. Horario de 9-2	SOLICITADO POR Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210604-0411 ID 573	ORIGEN DEL RECURSO Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Planificación Familiar y Anticoncepción	OBJETO DE LA COMPRA Partida: - 56601 - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
--	---	--	---	--	---

COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa
Federal	10 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ210721-0191			3	CCAQ210721-0401

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION (EQUIPO ELECTRICO). NO BREAK 7016-usb/r 700va /360w.47minutos de respaldo 6 contactos: 4 con respaldo y 2 con protección de tensión conecion usb. ideal para computadoras , equipos de audio / videos y modems	Pieza		2	pieza	\$3,010.00	\$6,020.00

NOMBRE GENÉRICO: REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION
 ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO (S): Consulta Externa y Hospitalización.

DESCRIPCIÓN: No-Break con las siguientes características técnicas mínimas: CARACTERISTICAS DE ENTRADA: Corriente especificada de entrada (Carga Máxima) 6.1A (120V), 6.6A (110V), 7.2A (100V). Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) 100V CA; 110V CA; 120V CA. Tipo de conexión de entrada del UPS 5-15P. Servicio Eléctrico Recomendado 15A 120V. Fase de Entrada Monofásico. CARACTERISTICAS DE SALIDA: Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA) 1000. Capacidad de salida (kVA) 1. Capacidad de Salida (Watts) 650. Detalles del Voltaje Nominal 120V. Compatibilidad de Frecuencia 50Hz / 60Hz. Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea) -13%, 15%. Regulación del voltaje de salida (modo de batería) /- 5%. Receptáculos de salida del UPS mínimo 6 tomacorrientes protegido con respaldo de energía. Tipo de tomacorriente

facturar como viene en la pantalla presupuestal de AFFASPE."

							Subtotal:	\$ 6,020.00
							I.V.A.:	\$ 963.20
							Total:	\$ 6,983.20

SS
 Secretaría de Salud
 Dirección de Administración



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210721-0191

Saltillo Coah. Miércoles 21 de Julio del 2021

ID 308

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
Braunice Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Maritza Guevara Contreras